


# PLAN DE PREVENTION





# PLAN DE PRÉVENTION

## *Quoi ?*

Ce document a pour objectif d'évaluer les risques inhérents à la co-activité entre les agents d'une collectivité et les salariés d'une Entreprise Extérieure (EE). Cette co-activité sur un même site crée des interférences susceptibles d'engendrer un accident. Le plan de prévention définit le rôle de chacun des intervenants ainsi que les moyens mis à disposition. Une visite préalable commune du site ou du chantier doit être réalisée pour apprécier au mieux les situations à risque.

## *Qui ?*

Le plan de prévention doit être renseigné par le responsable de l'Entreprise Extérieure (EE) et celui de la collectivité dès lors qu'il y a des travaux dangereux (liste fixée par l'arrêté du 19 mars 1993) ou que la durée de ceux-ci excède 400 heures continues ou discontinues sur un an. Ce document peut être consulté par l'Autorité Territoriale, l'ACFI, l'inspecteur du Travail, le Conseiller de Prévention et/ou l'Assistant de Prévention, les membres du CHSCT et par les agents.

## *Où ?*

Ce document reste consultable sur le chantier ou lieu de travail après qu'il ait été complété par les deux entités (collectivité et Entreprise Extérieure).

## *Comment ?*

Pour que ce document soit efficace, il est indispensable d'expliquer son but et son fonctionnement à tous les agents. L'Assistant et/ou le Conseiller de Prévention peuvent vous assister dans la mise en place et le suivi de ce document.

## *Pourquoi ?*

Ce document réglementairement obligatoire permet d'évaluer et d'anticiper les risques d'interférence liés à la co-activité et d'engager une réflexion pour proposer des solutions et actions de prévention.



## Les acteurs

	Collectivité	Entreprise extérieure	Sous-traitant
Raison sociale			
Adresse			
N° de téléphone			
Nom du correspondant			
Fonction			
Liste des intervenants	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -

## Nature des opérations

- Nature des travaux :
- Nature des travaux sous-traités :
- Lieu :
- Date des travaux :
- Horaires prévus :
- Nombre d'heures prévues :

## Type de Plan de Prévention

- Plan de prévention pour une intervention ponctuelle
- Plan de prévention annuel (activité continue)

## La visite préalable



Date :

Le CHSCT doit être prévenu au minimum 3 jours avant le début des travaux.

Participants	Fonctions	Signatures

## Les personnes à prévenir

	Numéros	Prénoms /Noms	Fonctions
1			
2			
3			
	Sapeurs Pompiers : 18	SAMU : 15	Police / Gendarmerie : 17

## Les moyens mis à disposition par la collectivité

- Sanitaires       Vestiaires       Local de restauration       Local de stockage
- Extincteurs       Trousse de premiers secours       Stationnement
- Fluides :  Gaz       Autres :
- Electricité
- Air
- Eau

## Les documents remis et expliqués à l'entreprise extérieure

- Livret d'accueil
- Règlement intérieur
- Plan des locaux (circulation, stationnement, stockage)
- Consignes en cas d'incendie + plan d'évacuation
- Organisation des secours
- Document Unique
- Informations sur les lieux de consultation des registres : RSST (Registre de Santé et de Sécurité au Travail) ; registre incendie
- Protocole chargement / déchargement
- Autre : .....

### RAPPEL

—> L'entreprise extérieure est tenue de se conformer aux clauses d'exécution générales remises à la commande, aux conditions générales de sécurité spécifiques à la collectivité ainsi qu'aux dispositions définies dans les documents remis lors de l'établissement du plan de prévention.

—> Les travaux seront systématiquement arrêtés sur le champ en cas de manquement aux règles d'hygiène et de sécurité (absence de mesures de protections collectives et individuelles, de mesures préventives et de documents obligatoires)

	Représentant de la collectivité	Représentant de l'entreprise extérieure
Nom		
Fonction		
Date, signature et cachet		

# ANALYSE DES RISQUES

## Risques physiques liés aux ambiances sonores, climatiques, lumineuses...

Phases de travail concernées :

<u>Mesures de prévention :</u>	A la charge de	
	Coll.	EE
<input type="checkbox"/> Mise en place des mesures de protections collectives	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Port des Equipements de Protection Individuelle (protections auditives, tenue de travail...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Signalisation de l'interdiction d'entrer s'il y a une opération de soudure en cours	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Mise en place d'une signalétique pour avertir du risque sonore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Risque biologique

Phases de travail concernées :

<u>Mesures de prévention :</u>	A la charge de	
	Coll.	EE
<input type="checkbox"/> Respect des règles d'hygiène	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> EPI adaptés (tenue jetable, gants jetables...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Désinfection / nettoyage des locaux et du matériel de travail	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Changement de tenue avant d'accéder au local de restauration	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Risque chimique

Phases de travail concernées :

<u>Mesures de prévention :</u>	A la charge de	
	Coll.	EE
<input type="checkbox"/> Mise en place des EPI adaptés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Habilitations ou formations adaptées (ex : chlore, phytosanitaires...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> FDS (Fiches de Données de Sécurité) présentes sur le chantier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Stockage conforme des produits chimiques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Interdiction de fumer, de boire et de manger sur les zones d'utilisation des produits chimiques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Ventilation du local	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Détecteurs multi-gaz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Gestion des déchets chimiques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Mise en place des protections collectives (aspiration...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Suppression des stockages d'appoint	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Risque amiante

Phases de travail concernées :

<u>Mesures de prévention :</u>	A la charge de	
	Coll.	EE
<input type="checkbox"/> DTA (Dossier Technique Amiante)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Plan de retrait de l'amiante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> EPI adaptés (masque, tenue jetable...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Formation amiante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Chute de hauteur

Phases de travail concernées :

<u>Mesures de prévention :</u>	A la charge de	
	Coll.	EE
<input type="checkbox"/> Réalisation des travaux depuis le sol (manche télescopique...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Mise en place de moyens de protection collective	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Utilisation de matériel adapté (plateforme avec garde-corps, nacelle...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Habilitations et formations obligatoires (autorisation de conduite, formation Échafaudage...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Port des EPI (harnais, casque...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Balisage de la zone d'intervention	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Accès en hauteur par moyens sécurisés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Vérifications périodiques du matériel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Recensement des matériaux fragiles en toiture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Chute de plain-pied

Phases de travail concernées :

<u>Mesures de prévention :</u>	A la charge de	
	Coll.	EE
<input type="checkbox"/> Suppressions des fils ou autres éléments au sol sur le chantier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Délimitation des zones de stockage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Organisation des flux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Chute d'objets

Phases de travail concernées :

<u>Mesures de prévention :</u>	A la charge de	
	Coll.	EE
<input type="checkbox"/> Délimitation et interdiction d'accès aux zones à risque	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Mise en place des filets de protection	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Port des casques de protection	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Coupure / Happement

Phases de travail concernées :

<u>Mesures de prévention :</u>	A la charge de	
	Coll.	EE
<input type="checkbox"/> EPI adaptés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Engins et machines conformes et vérifiés périodiquement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Risque de projection

Phases de travail concernées :

<u>Mesures de prévention :</u>	A la charge de	
	Coll.	EE
<input type="checkbox"/> Lunettes de protection	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Mise en place des protections collectives contre les projections	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Risque de brûlure thermique

Phases de travail concernées :

<u>Mesures de prévention :</u>	A la charge de	
	Coll.	EE
<input type="checkbox"/> EPI adaptés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Extincteurs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Périmètre de sécurité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Zone ou éléments signalés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Risques liés à la circulation

Phases de travail concernées :

<u>Mesures de prévention :</u>	A la charge de	
	Coll.	EE
<input type="checkbox"/> Permis de conduire adaptés et valides	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Autorisations de conduite adaptées et valides	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Tenue haute-visibilité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Signalisation temporaire de chantier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Délimitation des voies de circulation des piétons, des véhicules et des zones interdites	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Plan de circulation (piétons - véhicules)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Information du personnel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Protocole chargement / déchargement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Arrêté de voirie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Risque d'effondrement

Phases de travail concernées :

<u>Mesures de prévention :</u>	A la charge de	
	Coll.	EE
<input type="checkbox"/> Balisage de la zone de jour comme de nuit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Stabilité de la structure / tranchée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Mise en place d'un blindage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Port des EPI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Aucun travailleur isolé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> DICT (Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Travail isolé

Phases de travail concernées :

<u>Mesures de prévention :</u>	A la charge de	
	Coll.	EE
<input type="checkbox"/> Travail en binôme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Mise en place d'une Protection pour Travailleur Isolé (PTI)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Respect des recommandations du Comité Central de Coordination du 4 juillet 1966	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Travaux électriques ou à proximité de lignes sous tension

Phases de travail concernées :

<u>Mesures de prévention :</u>	A la charge de	
	Coll.	EE
<input type="checkbox"/> Habilitations électriques adaptées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> EPI (Equipements de Protection Individuelle) adaptés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Equipements adaptés aux normes électriques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Respect des zones de voisinage, distance de sécurité : <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt; 50000V → 3m</li> <li>• ≥ 50000V → 5m</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Vérification de la compatibilité des puissances demandées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> DICT (Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Conformité et vérification de l'installation électrique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Heurt

Phases de travail concernées :

<u>Mesures de prévention :</u>	A la charge de	
	Coll.	EE
<input type="checkbox"/> Signalement et/ou interdiction des zones à risque	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Haute-visibilité pour tout le personnel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Aire de travail des engins	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Incendie / Explosion

Phases de travail concernées :

<u>Mesures de prévention :</u>	A la charge de	
	Coll.	EE
<input type="checkbox"/> Permis de feu pour les travaux par points chauds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> DRPE (Document Relatif à la Protection contre les Explosions)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Moyens d'extinction	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Matériel adapté à la zone (ATEX...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Extincteurs / Moyens d'extinction appropriés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Stockage conforme des produits chimiques / hydrocarbures	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Certificat d'artificier et agrément	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Stockage conforme des feux d'artifice	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Purge du système gaz lors d'une opération sur celui-ci	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Travaux de terrassement

Phases de travail concernées :

<u>Mesures de prévention :</u>	A la charge de	
	Coll.	EE
<input type="checkbox"/> DT (Déclaration de projet de Travaux) / DICT (Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Habilitations électriques adaptées et valides	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Mise en place d'un blindage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Balisage de la zone d'intervention et mise en place des protections contre le risque de chute de hauteur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Vérification de la stabilité de la tranchée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Manutentions mécaniques

Phases de travail concernées :

<u>Mesures de prévention :</u>	A la charge de	
	Coll.	EE
<input type="checkbox"/> Autorisations de conduite adaptées et valides	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Respect des règles de manutention	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Contrôles périodiques des engins	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Protocole chargement / déchargement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Travaux en espaces confinés

Phases de travail concernées :

<u>Mesures de prévention :</u>	A la charge de	
	Coll.	EE
<input type="checkbox"/> Détecteur multi-gaz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> CATEC (Certificat d'Aptitude à Travailler en Espaces Confinés)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Mise en place des trépieds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Signaler la zone de travaux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Travail en binôme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Autres (noyade, rayonnement, risque psychosociaux...)

Phases de travail concernées :

<u>Mesures de prévention :</u>	A la charge de	
	Coll.	EE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# RAPPEL

EPI	Documents obligatoires
<input type="checkbox"/> Casque <input type="checkbox"/> Chaussures de sécurité <input type="checkbox"/> Vêtements de travail adaptés <input type="checkbox"/> Gants adaptés <input type="checkbox"/> Lunettes de protection ou visière <input type="checkbox"/> Protections auditives <input type="checkbox"/> Masque de protection respiratoire adapté <input type="checkbox"/> Harnais de sécurité <input type="checkbox"/> Vêtement haute-visibilité <input type="checkbox"/> Autres :	<input type="checkbox"/> Permis de feu <input type="checkbox"/> Coupure réseau <input type="checkbox"/> Plan d'évacuation <input type="checkbox"/> FDS <input type="checkbox"/> Vérification des échafaudages <input type="checkbox"/> Attestation de formation <input type="checkbox"/> Habilitation électrique <input type="checkbox"/> Autorisation de conduite <input type="checkbox"/> Permis de conduire <input type="checkbox"/> Protocole chargement / déchargement <input type="checkbox"/> Document Unique <input type="checkbox"/> Registre de Santé et de Sécurité au Travail <input type="checkbox"/> Registre incendie <input type="checkbox"/> Autres :



# PERMIS DE FEU

Arrêté du 19 mars 1993

Collectivité :

Entreprise Extérieure:

Nom du responsable :

Travaux à effectuer :	Lieux autorisé(s) / interdit(s) :
<input type="checkbox"/> Meulage <input type="checkbox"/> Tronçonnage	
<input type="checkbox"/> Coupage <input type="checkbox"/> Soudage	
<input type="checkbox"/> Autre :	Horaires :

Personne(s) autorisée(s) :

Personne veillant à la sécurité générale :	M.
Liste des opérateurs :	M.
	M.
	M.
	M.
	M.

Date de validité :

- Ponctuelle : du ..... au .....
- Annuelle

Date, signature et cachet :

Autorité Territoriale

Responsable de l'Entreprise Extérieure

# INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

## Avant :

- Eloigner et couvrir tous les matériaux ou installations combustibles ou inflammables
- Assurer une évacuation des gaz
- Ne pas réaliser d'activités incompatibles
- Purger les volumes creux et les canalisations
- Mettre en place des moyens d'extinction adaptés et un moyen d'alerte (ex : téléphone...)
- S'informer sur la présence d'un système de détection et/ou d'extinction d'incendie
- Etablir et faire signer un permis de feu

## Pendant :

- Surveiller les projections incandescentes et leurs points de chute
- Baliser et interdire l'accès à la zone de travail

## Après :

- Inspecter le lieu de travail 1h après la fin des travaux pour vérifier un éventuel départ d'incendie

## Conseil :

- Ne plus réaliser de travaux dans les dernières heures de travail

Numéro d'urgence

**POMPIERS 18**